



Popis napojení ohříváče od vstupu vody.

1. Kulový kohout DN32
2. Vodoměr 5,0 m³/h
3. Kulový kohout DN32
4. Zpětný ventil DN32
5. Pojistný ventil rohový
6. Kohout s připojením na hadici DN15
7. Expanzní nádoba 24 litrů
8. Tlakoměr
9. Kohout s připojením na hadici DN15

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Modernizace kotleny ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 – k.ú. Kyje	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. MILAN TICHÝ	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Napojení nepřímotopného ohříváče na vnitřní vodovod	SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0009 0078 40	
		STUPEŇ DPS FORM. 1xA4 MĚŘ.: 1:20 DATUM 10/2017	D.1.4 ZTI PROFESÉ
			3 VÝKRES